

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Главное управление МЧС России по Республике Бурятия**  
 670000, Россия Республика Бурятия г. Улан-Удэ ул. Кирова, 37  
 Тел.: 8-(3012)-21-26-80, Е – mail:emeo3709@burnet.ru  
**Управление надзорной деятельности**  
 670000, Россия Республика Бурятия г. Улан-Удэ ул. Димитрова, 3 тел.: 8-(3012)-21-77-88  
**Отделение надзорной деятельности Джидинского района Республики Бурятия**  
 671920, Россия Республика Бурятия Джидинский район с. Петропавловка ул. Комсомольская, 48,  
 тел.: 8-(30134)-42-3-62;

Предписание N 15/1/6-3

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МАОУ «Петропавловская районная гимназия»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения (приказа) Начальника ОНД Джидинского района Республики Бурятия УНД Главного управления МЧС России по Республике Бурятия старшего лейтенанта внутренней службы Баранова Николая Анатольевича № 15 от 15.01.2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности продолжительность проверки: 1 рабочий день;

проведена плановая проверка государственным инспектором Джидинского района по пожарному надзору – старшим дознавателем ОНД Джидинского района старшим лейтенантом внутренней службы Власовым Р.С., зданий, помещений, расположенных по адресу: Россия Республика Бурятия Джидинский район село Петропавловка, ул. Ленина 118.  
 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с ответственным по пожарной безопасности МАОУ «Петропавловской районной гимназии» Гармаевым Э.Б.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе плановой проверки, а именно:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается, выполнено)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте МАОУ «Петропавловской районной гимназии» системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу звукового и светового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Здания детского сада должны быть оборудованы каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть.	<b>Основание: ст. 83, ФЗ № 123 «О требованиях пожарной безопасности», п. 3.16 СнИП 31-06-2009</b>	01.07.2015	

	исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации в здании первого корпуса.	<b>Основание: п. 61 ППР 390</b>	
3	Монтаж АПС выполнен с нарушением, а именно в помещении медицинского кабинета во втором корпусе установлено менее двух пожарных извещателей, в результате чего уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.	<b>Основание: ППР 390 п.23 п.п. «е»</b>	01.07.2015

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии, со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Джидинского района  
Республики Бурятия по пожарному надзору  
старший лейтенант внутренней службы



Р.С. Власов

"30" 01 2015 г.

М.Л.Д. <#>

Предписание для исполнения получено (а):

Власов  
(подпись)

директор ММООУ ПРГ  
Зачинова Э.С.  
(должность, фамилия, инициалы)

"30" 01 2015

